

製品品質規格票

発効日 2003年2月1日  
改訂日 2019年11月20日

品名 ポロナック(水道用) JWVA認証登録番号 薬G-2

項目	単位	品質規	参考規格	分析法
			日本水道規格一級製品 (JWVA K120:2008-2)	
外観		黄色の透明な液	淡黄色の透明な液体	官能試験法
有効塩素	(%)	12.0 以上	12.0 以上	よう素滴定法
密度(比重)(20℃)		1.16 以下	1.16 以下	比重浮ひよう法
遊離アルカリ	(%)	2 以下	2 以下	中和滴定法
臭素酸(BrO <sub>3</sub> )	(mg/kg)	50 以下	50 以下	イオンクロマトグラフ法
塩素酸(ClO <sub>3</sub> )	(mg/kg)	3000 以下	4000 以下	イオンクロマトグラフ法
塩化ナトリウム(NaCl)	(%)	4.0 以下	4.0 以下	滴定法