

製品品質規格票

発効日 2003年 2月 1日

改訂日 2023年 5月 1日

品名 ポロナック(水道用) JWWA認証登録番号 薬G-2

項目	単位	品質規格	参考規格	分析法
			日本水道協会規格(JWWA K120:2008-2 一級製品I)	
外観	-	淡黄色の透明な液体	淡黄色の透明な液体	官能試験法
有効塩素	%	12.0 以上	12.0 以上	よう素滴定法
密度(比重)(20°C)	-	1.16 以下	1.16 以下	比重浮ひよう法
遊離アルカリ	%	2 以下	2 以下	中和滴定法
臭素酸(BrO ₃)	mg/kg	50 以下	50 以下	イオンクロマトグラフ法
塩素酸(ClO ₃)	mg/kg	3 000 以下	4 000 以下	イオンクロマトグラフ法
塩化ナトリウム(NaC)	%	4.0 以下	4.0以下	滴定法